

विद्यालय का नाम - ज्ञान स्थली इंटरनेशनल स्कूल फाँद रोड-दिवियापुर, औरैया

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में सुरक्षा विद्यालय में सुरक्षा विशेषकर अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित लिस्ट

(क) दो मंजिला (भूतल/भूतल+प्रथम तल हेतु चेक लिस्ट)

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
1.	भवन एक मंजल है या दो मंजिल	First Floor
2.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेअर (4000 वर्गमीटर)	5531.59m <sup>2</sup>
3.	क्या भवन में पार्किंग के लिए समुचित साधन है?	Yes
4.	क्या भवन का ओरियन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त हवा का सरकुलेशन है?	Yes
5.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग से चौड़ाई 12.0 मीटर है?	6.00m wide Kachha Road
6.	क्या भवन की छत आर0सी0सी0 की बनी है? यदि नहीं है तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	Yes, NO
7.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मशाले से बनी है?	Yes
8.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	NO
9.	क्या छतों की ऊँचाई फर्स से न्यूनतम 3.6 मीटर और ढंढे क्षेत्रों में 3 मीटर है?	Yes
10.	क्या विद्यालय में प्रवेश द्वार (बाउन्ड्री वाल गेट) की चौड़ाई 6.00 मीटर एवं ऊँचाई 4.5 मीटर है?	16 Ft. wide
11.	क्या खिलाड़ियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्स क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? व खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	Yes
12.	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	Yes
13.	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौ0 1.0 मी0 ऊँ0 2.0 मी0) है?	Yes
14.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे मकान में जीने की चौ0 न्यूनतम 1.5 मी0 तथा ट्रेड 300 मिलीमी0 राइजर 150 मिलीमी0 है?	Yes
15.	क्या भवन के कक्षा से जीने की अधिकतम दूरी 22.5 मीटर है?	Yes
16.	क्या भवन में रसोईघर मुख्य भवन से अलग है?	NO
17.	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	Yes
18.	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशमन यन्त्र लगे हैं?	Yes
19.	क्या भवन में ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल/डीजल /केरोसिन/कुकिंग गैस/पुराना फर्नीचर/लकड़ी/बाँस आदि मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	Yes
20.	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा है?	NO
21.	क्या भवन की अतिरिक्त फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	NO
22.	क्या भवन में विकलांगों हेतु रेम्प की चौड़ाई 1500 मिलीमी0 तथा स्लोप अधिकतम 1.12 है?	Yes
23.	क्या भवन की सीढ़ियों छत पर खुलती हैं?	Yes



विद्युत व्यवस्था चैक लिस्ट

24.	क्या भवन से विद्युत की लो बोल्टेज लाइन की न्यूनतम वट्रीकल ऊँचाई 2.5 मीटर एवं होरीजोन्टल दूरी 1.2 मी० है?	Yes
25.	क्या भवन से विद्युत की हाई बोल्टेज लाइन (11000 बोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वट्रीकल ऊँचाई 3.7 मीटर एवं होरीजोन्टल दूरी 2.00 मी० है?	Yes
26.	क्या पुरानी विद्युत वयरिंग, स्विच एवं इक्युपमेंट आई०एस०आई० मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं?	Yes
27.	क्या विद्युत मीटर कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष मुख्य भवन में स्थित है?	Yes

अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी चैक लिस्ट

28.	क्या विद्यालय में भवन, छात्रों, अध्यापकों का आग एवं दैवीय आपदाओं से सामूहिक बीमा कराया गया है?	No
29.	क्या भवन में अग्निशमन यन्त्र, एवं आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम उचित स्थान पर लगे हैं?	Yes
30.	क्या भवन में फर्स्ट एड फाइर फाइटिंग एम्प्लाइन्सेज की व्यवस्था है?	Yes
31.	क्या विद्यालय में छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	Yes
32.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स स्थापित है?	Yes

दिनांक

नोट: उपरोक्त विद्यालय का भवन  
एन.बी.सी. मानक के अनुसार  
बना है। सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालय  
का भवन मजबूत है।

अवर अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०  
औरैया

सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०  
औरैया